

Wysokie Mazowieckie, 28 kwietnia 2017 r.

Powiat Wysokomazowiecki  
ul. Ludowa 15A  
18-200 Wysokie Mazowieckie

BI.272.2.2017

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzyżewie”*

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prawidłowa odpowiedź na przedmiotowe pytanie powinna brzmieć:

Pytanie:

Proszę dokładnie określić z jakiego drzewa ma być mozaika i o jakim formacie.

Odpowiedź:

Zamawiający określa: mozaika parkietowa dębowa w płytkach o wymiarach 320x640 mm, grubość 8 mm.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

*Starosta Wysokomazowiecki*

*Bogdan Zieliński*