








LEGENDA:


-  INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKTOWANA
DRUT STALOWY OCYNKOWANY 8mm
-  PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KONTROLNE
-  POŁĄCZENIE SKRĘCANE LUB SPAWANE
-  POŁĄCZENIE METALICZNE METALOWYCH
ELEMENTÓW
-  UZIOM SZPILKOWY GALMAR 9 m LUB RÓWNOWAŻNY
-  MASZT ODGROMOWY h=1m

SZCZEGÓŁ A
uziom szpilkowy 9m
pograżony min. 1m od budynku



SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A
uziom szpilkowy 9m
pograżony min. 1m od budynku

 ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Medlińska 10 lok. J2 15-066 Białystok, tel. (085) 743 26 30		NR RYS. E11	
OBIEKT BUD. ZABITKOWY CIECHANOWIEC, UL. PLAC KS. KLUKA 4 DZ NR EWID. 2340		SKALA: 1:100	
TYTUŁ RYS. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		DATA: 03.01.17	
PROJEKTANT MGR INŻ. W. GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ/138/92	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS:	