



WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
PRAJU P.POZ. 168

Pi=62,31kW
Ps=37,44kW
Is=58,18A
Pu=40kW

Prawo autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Projektant:	mgr inż. Tomasz Skaliński nr upr. PDL/0079/P00E/10		Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG+10:1		RS. NR	IE12	
	Data: 03.04.2012r.		Skala:	INWESTOR:		STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM UL. LUDOWA 15A, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE		ARKUSZ NR 1
			Objekt:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. MIKIEWICZA 1 Z PRZEZMACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERNETU ZSZ				

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S