



SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Pracownia autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r.		Nazwa rysunku:		SCHEMAT ROZDZIELNICY RC+IO:1		RYS. NR	
Projektant: mgr inż. Tomasz Skidłowski		Objekt:		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. MIKIEWICZA 1 Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERNETU ZSZ		IE12	
nr upr. PD/0079/P00E/10		Inwestor:		STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM UL. LUDOWA 15A, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE		ARKUSZ NR 4	
Data: 03.04.2012r.		Skala:					

w1	wypust do klimatyzatora	1,50	0,90	4,61
w2	wypust do klimatyzatora	1,50	0,90	4,61
w3	wypust do klimatyzatora	1,50	0,90	4,61
w4	wypust do klimatyzatora	1,50	0,90	4,61
w5	wypust do kurtyny powietrznej	1,0	0,60	3,07
	Wypust do punktu dystrybucyjnego	1,00	0,60	3,07
	Wypust do centrali alarmowej	0,40	0,24	1,23
o1	oświetlenie	0,31	0,25	1,28
o2	oświetlenie	1,02	0,82	4,20
o3	oświetlenie	1,0	0,80	4,10
o4	oświetlenie	0,82	0,66	3,38
o5	oświetlenie	0,68	0,55	2,82