



Numer obwodu	---	---	---	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pomieszczenie				Parter Sala konferencyjna	Parter Sala konferencyjna	Parter Korytarz	Parter pom. nr 1	Parter pom. nr 1	Parter pom. nr 2	Parter pom. nr 3	Parter pom. nr 4	Parter pom. nr 4	Parter pom. nr 4	Parter Hol
Rodzaj odbioru	roziącznik izolacyjny (wyłącznik główny rozdzielnic)	lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniami	ochrona p/przepięciowa	gniazda potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazdo potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazdo potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazda potrójne 3x230V	gniazdo potrójne 3x230V
Typ przewodu	N2XH-J 5x10mm2	---	---	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2	YDYżo 3x2,5mm2

**Instalacja w układzie TNS.**  
**Ochrona przeciwporażeniowa realizowana przez samoczynne odłączenie zasilania.**

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEBASTIAN SOKOLIK 15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 24/9		
Obiekt	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie <b>Sieć teleinformatyczna wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym</b>		
Temat	<b>Dedykowana instalacja elektryczna. Schemat ideowy rozd. RK2/0</b>	skala:	nr rysunku:
Stadium	Projekt wykonawczy		<b>10/1</b>
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data
	Sebastian Sokolik	PDL/0139/POE/11	13.01.2015