

Wysokie Mazowieckie, 13 lutego 2015 r.

BI.272.1.2015

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie sieci teleinformatycznej LAN (sieć komputerowa i telefoniczna) wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A”*

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ i dokumentacji projektowej:

1. W projekcie wykonawczym „Wykonanie sieci teleinformatycznej LAN (sieć komputerowa i telefoniczna) wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A”, opis komponentów do budowy okablowania strukturalnego, wskazuje jednoznacznie na jednego producenta. Na rynku polskim nie ma innego producenta oferującego w całości rozwiązania zgodne z opisanymi w dokumentacji. Dostępne są natomiast rozwiązania zgodne z normami okablowania wymaganymi przez Zamawiającego, oraz równoważne w zakresie funkcjonalnym. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne funkcjonalnie, zgodne z normami dot. okablowania strukturalnego, natomiast obiegające fizyczną budową komponentów od zapisanych w projekcie wykonawczym?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.7 ppkt 3) SIWZ.

2. W dokumentacji projektowej jest rozbieżność dotycząca rodzaju izolacji i powłoki zewnętrznej dla przewodów występujących w obwodach odbiorczych typu YDY 3 x 2,5/6/10 mm<sup>2</sup>. Prosimy o określenie jednoznacznych wymaganych parametrów dla tych przewodów.

Odpowiedź: Obwody odbiorcze należy wykonać przewodami typu YDY żo – 3 x 2,5/6/10 mm<sup>2</sup> zgodnie z projektem o następujących parametrach (zgodnie z PN-87/E90056):

- 1) żyły miedziane kl. 1,
- 2) izolacja PCV,
- 3) powłoka zewnętrzna z PCV,
- 4) napięcie znamionowe 450/750 V,
- 5) barwy izolacji: 3 żyły – zielonożółta, niebieska, czarna.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie komponentów punktu dystrybucyjnego/krosownica teleinformatyczna (szafa stojąca, organizery, panel krosowy ...) w kolorze RAL7035. Kolor RAL9005 znacznie zawęży liczbę dostawców.

Odpowiedź: Z uwagi na istniejące w szafach urządzenia koloru RAL9005, mając na uwadze estetykę i wygląd, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie komponentów punktu dystrybucyjnego w kolorze RAL7035.

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „komentarzem do Ustawy Prawo zamówień publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wydanie II z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie.

Odpowiedź: W świetle obowiązującej regulacji prawnej, Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia wartości szacunkowej zamówienia przed dokonaniem publicznego otwarcia ofert.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.

STAROSTA

*Bohdan Zieliński*